

**Mərkəzi Laboratorianın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin
Xidməti əraziləri üzrə içməli
suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri**

01-05.04.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	giriş-çıxış	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Ağdam	Quzanlı (689) qəs.su anbarı	çıxış	0	0.88	0.26	896	0	0
2	Ağdam	İmamqulubəyli qəs. su anbarı	çıxış	0	0.39	0.43	1020	0	0
3	Ağdam	Dördyol-2 qəs.subartezian quyusu (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	1.89	-	1695	0	0
4	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğular "Masallı" su anbarı	çıxış	0	2.5	0,83	534	0	0
5	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Astara su anbarları ,Xanbulan kəndi	çıxış	0	1,23	0,76	196	0	0
6	İmişli	1 saylı Mərkəzi anbardan A.Şadlinski küç.10	çıxış	2	0.6	0.3	1503	0	0
7	İmişli	2 saylı Mərkəzi su anbarından S.Qaziyeva küç. 1	çıxış	1	0.81	0.28	1527	0	0
8	İmişli	Rəsullu kəndi ictimai bulaq	Su kranı	1	0.89	-	1529	0	0
9	İmişli	Məmmədli kəndi ictimai bulaq	Su kranı	1	1.22	-	1520	0	0
10	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarları Saatlı şəhəri F.Axundov küç.	çıxış	1	0.85	0.2	1103	0	0

11	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan, Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	1.5	0.2	1006	0	0
12	Şəmkir	Seyfəli kəndi, İçməli su anbarı	çıxış	1	1,78	0.63	309	0	0
13	Göygöl	3 saylı su anbarı (Murovdağ yolu)	çıxış	0	2.59	0.11	128	0	0
14	Daşkəsən	2 saylı su anbarı	çıxış	0	2.8	0.41	271	0	0
15	Daşkəsən	3 saylı su anbarı	çıxış	0	2.7	0.30	262	0	0
16	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğu-lar "Masallı" su anbarı	çıxış	0	2,04	0,96	533	0	0
17	Lənkəran	Astara şəhər, H.Əliyev pr, şəhər ərazisindən təyin edilmiş nümunə nöqtəsi, Astara Su Kanal Sahəsinin sayğacından	*	0	2,4	0,02	215	0	0
18	Xocavənd	Yuxarı Tağavərd su anbarlarından	Giriş	1	0.65	-	730	0	0
19	Xocavənd	Yuxarı Tağavərd su anbarlarından	Çıxış	1	0.54	-	730	0	0
20	Xocavənd	Orta Tağavərd su anbarlarından	İçindən	1	0.99	-	722	0	0
21	Xocavənd	Aşağı Tağavərd su anbarlarından	İçindən	1	0.66	-	722	0	0
22	Xocavənd	Qırmızı qəsəbə su anbarından	Ən yaxın nöqtə çıxış	1	0.66	-	696	0	0
23	Xocavənd	Qırmızı qəsəbə 1 ədəd bulaq	çıxış	1	0.64	-	682	0	0

24	Xocavənd	Sos su anbarlarından	Ən yaxın nöqtə çıxış	1	0.65	-	1025	0	0
25	Xocavənd	Sos su anbarlarından	Ən yaxın nöqtə çıxış	1	0.45	-	956	0	0
26	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çixış	1	0.63	0.1	1006	0	0
27	Göyçay	Potu k., Nasos stansiyası	çixış	0	1.40	0.41	504	0	0
28	Göyçay	Vidadi Xəlilov adına şəhid bulağı	çixış	0	1.60	0.09	502	0	0
29	Göyçay	Həsənov Maarif adına şəhid bulağı	giriş	0	1.90	0.14	501	0	0
30	Göyçay	Şəhriyar küç., Mərkəzi su anbarları	giriş	0	1.50	0.20	504	0	0
31	Siyəzən	Suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan " R1" su anbarı.	Çixış	0	0,44	0,65	634	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri

Ceyhun Kazımov