Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin Xidməti əraziləri üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik günlük qatılıq həddləri

01-05.06.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	*Nümunənin götürüldüyü*		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	*giriş-çıxış*	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Ağstafa	Ağstafa şəhəri H.Arif küç. 40-48, su anbar	çıxış	0	0.27	0.17	782	0	0
2	Qazax	Xanlıqlar kənd su anbarı	çıxış	0	0,49	0.11	789	0	0
3	Yevlax	Ceyhun Mustafayev küç. (104) su çəni (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	1.52	-	643	0	0
4	Yevlax	Ceyhun Mustafayev küç. (106) su çəni (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	1,72	-	653	0	0
5	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğu-lar "Masallı" su anbarı	çıxış	0	2,15	0,43	736	0	0
6	Astara	Astara şəhər H.Əliyev prospekti 6,DAİM-in Astara şəhər şöbəsi ,şəhər ərazisində təyin edilmiş stasionar nöqtə	*	0	1,51	0,02	244	0	0
7	Astara	Astara şəhər Bala Şahağac kəndi Xanbulan Astara su kəmərindən qidalanan bulaqdan	*	0	1,64	0,02	247	0	0
8	Astara	Astara şəhər Qamışoba kəndi Xanbulan Astara su kəmərindən qidalanan bulaqdan	*	0	2,31	0,02	246	0	0

9	İmişli	1 saylı Mərkəzi anbardan A.Şadlınski küç.10	çıxış	1	1.38	0.33	1384	0	0
10	İmişli	2 saylı Mərkəzi su anbarından S.Qaziyeva küç. 1	çıxış	1	0.56	0.38	1415	0	0
11	İmişli	İmişli Regional Bələdiyyəsi	su kranı	1	0.62	0.3	1445	0	0
12	İmişli	7№-li tam orta məktəb	su kranı	1	0.73	0.25	1447	0	0
13	İmişli	Şəhid Rəşad cabbarlı adına ictimai bulaq	su kranı	1	0.52	0.2	1443	0	0
14	İmişli	4 N:li uşaq baxçası	su kranı	1	0.76	0.15	1445	0	0
15	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarları Saatlı şəhəri F.Axundov küç.	giriş	1	1.32	0.17	739	0	0
16	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarları Saatlı şəhəri F.Axundov küç.	çıxış	1	1.36	0.33	791	0	0
17	Saatlı	Şəhid Kəmaləddin Məmmmədzadə adına ictimai bulaq	su kranı	1	1.85	0.1	1056	0	0
18	Saatlı	5 N:li uşaq baxçası	su kranı	2	2.5	0.12	1136	0	0
19	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarlarından qidalanan 2 saylı su anbarı,H.Əliyev prospekti .	giriş	1	1.69	0.15	791	0	0
20	Saatlı	Əlisoltanlı kənd ictimai bulaqdan	su kranı	1	1.71	0.06	844	0	0
21	Saatlı	Qaracalar kəndi ictimai bulaqdan	su kranı	1	2.77	0.05	842	0	0
22	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	0.76	0.2	1003	0	0

23	Şəki	Subartezianlardan qidalanan magistral su xətti üzərindəki təzyiqqıırıcı kameradan	çıxış	1	1.27	-	412	0	0
24	Şəki	1 saylı su anbarı Şəki ş. M.Rəsulzadə küç (Təzyiqqırıcıdan)	çıxış	1	1.36	0.30	412	0	0
25	Şəki	5 saylı su anbarı, Şəki ş., Ə.Haqverdiyev küç., (Qurucana)	çıxış	1	0.60	0.33	424	0	0
26	Şəki	Şəki ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə M.Rəzulxadə küç. Könül Qəhrəmanova adına şəhid bulağı	su kranı	1	1.13	0.18	412	0	0
27	Şəki	Şəki ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə S.Mumtaz küç. Elnur İsmayılov adına şəhid bulağı	su kranı	1	0.79	0.15	426	0	0
28	Sabirabad	Sabirabad mərkəzi su anbarı	çıxış	0	1,49	0,25	757	0	0
29	Şabran	"R1" su anbarı.	çıxış	0	0.35	0.33	622	0	0
30	Şabran	1 saylı suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan "R2" su anbarı.	çıxış	0	0.24	0.06	625	0	0
31	Xaçmaz	1 saylı su anbarından qidalanan 2 saylı su anbarı,+65 su anbarı.	çıxış	0	0.74	0.46	682	0	0
32	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğu-lar "Masallı" su anbarı	çıxış	0	2,17	0,5	726	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri **Ceyhun Kazımov**