

**Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin
Xidməti əraziləri üzrə içməli
suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri**

06-12.04.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	giriş-çixış	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Goranboy	Tapqaraqoyunlu kəndi su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.22	0.35	119,8	0	0
2	Naftalan	Naftalan mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.97	0.41	120,9	0	0
3	Naftalan	Mərkəzi anbardan qidalanan su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.74	0.26	119,7	0	0
4	Naftalan	S.Vurğun adına 2 saylı tam orta məktəb	*	0	1.63	0.11	122,3	0	0
5	Goranboy	Səfikürd kəndi mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.90	0.39	122,8	0	0
6	Goranboy	12-ci məhəllə su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.66	0.15	124,3	0	0
7	Goranboy	S.Kərimov adına 3 saylı Körpələr evi	*	0	2.45	0.09	124,6	0	0
8	Daşkəsən	2 saylı su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.27	0.39	377	0	0
9	Daşkəsən	3 saylı su anbarı	ÇIXIŞ	0	2.52	0.20	373	0	0
10	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Astara su anbarları ,Xanbulan kəndi	ÇIXIŞ	0	2,12	0,48	196	0	0

11	Lənkəran	Lənkəran şəhəri Zərifə Əliyeva küçəsi. 2 Nömrəli Bağça	*	0	2,59	0,04	197	0	0
12	Lənkəran	Lənkəran şəhəri Nizami Gəncəvi küçəsi. Mərkəzi Xəstəxana	*	0	2,21	0,04	197	0	0
13	Füzuli	2-ci Mahmudlu kəndi anbar	ÇIXIŞ	1	0.45	-	1357	0	0
14	Füzuli	Qarabağ kənd, su qülləsi	ÇIXIŞ	1	1.16	-	927	0	0
15	Füzuli	Yuxarı Kürdmahmudlu kəndi,su anbarından	ÇIXIŞ	1	1.54	-	2088	0	0
16	Füzuli	Orta Alxanlı kənd su qülləsindən	ÇIXIŞ	1	0.51	-	1331	0	0
17	Füzuli	Yuxarı Alxanlı kəndi,su qülləsi N2	ÇIXIŞ	1	0.55	-	622	0	0
18	Füzuli	Kərimbəyli su anbarından qidalanan ictimai nöqtədən	ÇIXIŞ	1	0.53	-	875	0	0
19	Cocuq- Mərcanlı	3 ədəd subarteziandan qidalanan 1 saylı Mərkəzi anbar	ÇIXIŞ	1	1.25	-	1132	0	0
20	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	1	0.63	0.35	1014	0	0
21	Zərdab	Şəhid Vəliyev İbrahim adına, bulaq	ÇIXIŞ	0	1.80	0.17	1026	0	0
22	Zərdab	Hacıyev Müşfiq adına Şəhid bulağı	ÇIXIŞ	0	2.20	0.21	1020	0	0
23	Zərdab	Şəhid Cəfərov Rəfael adına, bulaq	ÇIXIŞ	0	2.70	0.20	1030	0	0
24	Zərdab	Şəhər Məscidi, sayğac	ÇIXIŞ	0	1.50	0.20	1026	0	0

25	Tovuz	Xatınlı kənd su anbarı	çıxış	0	1,89	-	1821	0	0
26	Tərtər	Borsunlu kəndi su çəni	çıxış	0	1.55	-	957	0	0
27	Tərtər	Cəmilli kəndi su çəni (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	0,79	-	647	0	0
28	Tərtər	Balakəngərli kəndi su çəni (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	0,74	-	777	0	0
29	Tərtər	Şıxarx kəndi su çəni (ən yaxın nöqtə)	çıxış	0	0.47	-	548	0	0
30	Tərtər	Şıxarx qəs. mərkəzi su anbarı	çıxış	0	0.39	0.20	728	0	0
31	Tərtər	Qaradağlı kəndi su çəni (ən yaxın nöqtə)	çıxış	0	0.91	-	1488	0	0
32	Samux	Mərkəzi anbar	çıxış	0	1.98	0.30	330	0	0
33	Samux	Elçin Məmmədov küçəsi 5, 2 Saylı uşaq bağçası	giriş	0	2.07	0.06	330	0	0
34	Kəlbəcər	Göygöl -Gəncə xəttindən qidalanan,Kəpəz 1500 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsinin 1 nasos stansiyası ərazisində su anbarları	çıxış	0	0.27	0.09	349	0	0
35	Kəlbəcər	1saylı nasos stansiyasının su anbarlarından qidalanan, Kəpəz 1500 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsinin 2 nasos stansiyası ərazisində su anbarları	çıxış	0	0.16	0.09	349	0	0
36	Kəlbəcər	Mövlana İbrahim küçəsi şəhid bulağı (şəbəkə)	*	0	0.18	<0,05	348	0	0
37	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğular "Masallı" su anbarı	çıxış	0	1,94	0,65	558	0	0

38	Cəlilabad	Cəlilabad şəhər S.Vurğun küçəsi ,vətəndaş Qasımov Vahidə məxsus sayğac çıxışından	*	0	1,36	0,02	566	0	0
39	Cəlilabad	Viləş su mənbəyindən qidalanan,2 saylı su anbarları, Cəlilabad Ş	ÇIXIŞ	0	2,91	0,59	560	0	0
40	Cəlilabad	Cəlilabad şəhər S.Vurğun küçəsi ,vətəndaş Səlimov Akifə məxsus sayğac çıxışından	*	0	2,51	0,65	568	0	0
41	Cəlilabad	Cəlilabad şəhər SMSİİ-nin sayğacından	*	0	0,74	0,02	570	0	0
42	Cəbrayıl	1 saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1 saylı Mərkəzi anbar	ÇIXIŞ	1	0.79	-	1786	0	0
43	Cəbrayıl	1saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 2 saylı anbar	ÇIXIŞ	1	2.2	-	1779	0	0
44	Cəbrayıl	2saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 3 saylı anbar	ÇIXIŞ	1	0.89	-	1786	0	0
45	Cəbrayıl	3saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 4 saylı anbar	ÇIXIŞ	1	0.7	-	1782	0	0
46	Cəbrayıl	4saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 5 saylı anbar	ÇIXIŞ	1	0.94	-	1797	0	0
47	Cəbrayıl	6saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 7 saylı anbar	ÇIXIŞ	1	0.65	-	1793	0	0

48	Cəbrayıl	9saylı qəsəbə ərazisində yerləşən 7,8,9,10,11 sayılı qəsəbələri qidalandıran,8 sayılı anbar	ÇIXIŞ	1	0.56	-	1781	0	0
49	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	1	0.74	0.15	992	0	0
50	Kürdəmir	Əliyev Ziyadxan adına şəhid bulağı	ÇIXIŞ	0	2.70	0.11	1024	0	0
51	Kürdəmir	Mikayılov Nahid adına şəhid bulağı	ÇIXIŞ	0	2.00	0.17	1024	0	0
52	Kürdəmir	Hamlet Həsənov adına şəhid bulağı	ÇIXIŞ	0	2.80	0.18	1020	0	0
53	Kürdəmir	Əliyev Adəm adına şəhid bulağı	ÇIXIŞ	0	2.40	0.17	1030	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri

Ceyhun Kazımov