Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin Xidməti əraziləri üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri

06-12.06.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	*Nümunənin götürüldüyü*		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	*giriş-çıxış*	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Bərdə	Hacılar kəndi su çəni (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	1.25	-	567	0	0
2	Bərdə	Arabaçılar kəndi su çəni (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	2.23	-	643	0	0
3	Bərdə	Təhlə kəndi (qapalı qumsüzgəcli təmizləyici qurğudan qidalanan 195 ailəli məcburi köçkün massivi) su anbarı	çıxış	0	2.7	0.33	630	0	0
4	Bərdə	Çəmənli kəndi su çəni (ən yaxın nöqtə)	çıxış	0	1.04	-	402	0	0
5	Yardımlı	Avur-Nisəqala su mənbəsindən qidalanan 1 saylı ,2x250m3 su anbarı(Əsədabad küçəsi)	çıxış	0	0,52	1,09	772	0	0
6	Yardımlı	Yardımlı şəhər su şəbəkəsində təyin edilmiş nümunə nöqtəsi M.F. Axundov adına 1 saylı tam orta məktəb.	*	0	0,55	0,04	774	0	0
7	Yardımlı	8 Saylı ,2x50m3 su anbarı (7 saylı su anbarından qidalanan, Daşkənd k)	çıxış	0	2,01	0,02	774	0	0

8	Ağcabədi	Köyük kəndi.1x25 çəndən qidalanan ictimai nöqtə	Su kranı	1	0.74	-	526	0	0
9	Ağcabədi	Arazbar kəndi1x16 çəndən qidalanan ictimai nöqtə	Su kranı	0	0.49	-	700	0	0
10	Ağcabədi	Mirzəhaqverdili kəndi,çən N2	çıxış	1	0.58	-	688	0	0
11	Ağcabədi	Qiyaməddinli kəndi	çıxış	1	0.42	-	565	0	0
12	Ağcabədi	Hindarx qəsəbəsi	çıxış	1	0.54	0.25	350	0	0
13	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	0.48	0.1	1050	0	0
14	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi	çıxış	0	1.8	0.36	1018	0	0
15	Ucar	Şəhid Elnur Hacıyev adına bulaq	çıxış	0	1.3	0.28	1024	0	0
16	Ucar	Şəhid Kənan Məmmədov adına bulaq	çıxış	0	1.7	0.28	1017	0	0
17	Ucar	Şəhid Mustafayev Hüseyn adına bulaq	çıxış	0	2.9	0.32	1020	0	0
18	Zaqatala	Zaqatala ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə İqtisadiyyat institunun fialı həyətindəki bulaq	su kranı	0	2.8	0.20	410	0	0
19	Sabirabad	Sabirabad mərkəzi su anbarı	çıxış	0	2.85	0.05	816	0	0
20	Sabirabad	Cavad kəndi bulaq	*	0	0.71	0.04	767	0	0
21	Qusar	1 saylı (Mərkəzi), +773 su anbarı.	çıxış	0	1.14	0.39	542	0	0
22	Qusar	2 saylı su anbarından qidalanan 3 saylı su anbarı, +700 su anbarı.	çıxış	0	1.05	0.33	542	0	0

23	Qazax	Xanlıqlar kənd su anbarı	çıxış	0	0.29	0.06	789	0	0
24	Ağdam	Quzanlı qəs. Daş evlər (10-1230) subartezian quyusu	çıxış	0	2.52	-	902	0	0
25	Ağdam	Quzanlı (689) qəs.su anbarı	çıxış	0	1.04	0.17	1172	0	0
26	Ağdam	İmamqulubəyli qəs. su anbarı	çıxış	0	1.24	0.41	1038	0	0
27	Tərtər	Yuxarı Qapanlı kəndi su çəni	çıxış	0	0.58	-	1222	0	0
28	Lerik	Sutəmizləyici qurğulardan qidalanan ,3 saylı su anbarları ,Lerik şəhəri ,Ərdəbil küçəsi.	çıxış	0	1,68	0,42	695	0	0
29	Lerik	3 Saylı su anbarından qidalanan ,4 Saylı su anbarları ,Lerik şəhəri ,Talıblı meşəsi yüksəkliyi	çıxış	0	1,83	0,22	699	0	0
30	Lerik	Lerik şəhəri ,Həzi Aslanov küçəsi.Vətəndaş Faxyali Rzayevə məxsus fərdi mənzil	*	0	2,5	0,04	700	0	0
31	Cəbrayıl	1 saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1 saylı Mərkəzi anbar	çıxış	1	0.66	-	1836	0	0
32	Cəbrayıl	1saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 2 saylı anbar	çıxış	0	0.45	-	1833	0	0
33	Cəbrayıl	1 saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,8N:li tam orta məktəbi	çıxış	1	0.4	-	1816	0	0
34	Cəbrayıl	2saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 3 saylı anbar	çıxış	1	0.47	-	1803	0	0

35	Cəbrayıl	3saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 4 saylı anbar	çıxış	1	0.52	-	1815	0	0
36	Cəbrayıl	4saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 5 saylı anbar	çıxış	0	1.59	-	1799	0	0
37	Cəbrayıl	5saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 6 saylı anbar	çıxış	0	0.76	-	1807	0	0
38	Cəbrayıl	6saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 7 saylı anbar	çıxış	0	0.47	-	1818	0	0
39	Cəbrayıl	9saylı qəsəbə ərazisində yerləşən 7,8,9,10,11 saylı qəsəbələri qidalandıran,8 saylı anbar	çıxış	0	0.43	-	1814	0	0
40	Beyləqan	Əlinəzərli kəndi,5 ədəd subartezian və 1 ədəd artezian quyuların sutoplayıcı kamerasından	çıxış	1	0.33	-	1050	0	0
41	Ağdaş	ləki k., bulaq	çıxış	0	0.6	0.17	580	0	0
42	Ağdaş	Nehremxəlil kəndi., bulaq	çıxış	0	1.4	0.15	583	0	0
43	Ağdaş	Dəhnəxəlil k., Mərkəzi su anbarları	çıxış	0	1.8	0.4	576	0	0
44	Ağdaş	Məmmədov Fərid adına şəhid bulağı	çıxış	0	2.1	0.32	582	0	0
45	Ağdaş	şəhid bulağı	çıxış	0	1.9	0.37	588	0	0
46	Qax	7 saylı Mərkəzi su anbarı, Qax şəhəri, Ağçay kəndi	çıxış	1	0.42	0.24	384	0	0

47	Qax	5 saylı su anbarı, Qax şəhəri	çıxış	0	0.10	0.18	373	0	0
48	Şabran	"R1" su anbarı.	çıxış	0	0.21	0.52	626	0	0
49	Şabran	1 saylı suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan "R2" su anbarı.	çıxış	0	0.26	0.48	623	0	0
50	Xaçmaz	1 saylı su anbarından qidalanan 2 saylı su anbarı,+65 su anbarı.	çıxış	0	0.51	0.5	677	0	0
51	Tərtər	Mamırlı kəndi su çəni	çıxış	0	1.16	-	993	0	0
52	Tərtər	Poladlı kəndi su çəni	çıxış	0	0.69	-	1261	0	0
53	Tərtər	Sarıcalı kəndi ictimai bulaq	çıxış	0	0.72	0.06	1063	0	0
54	Tərtər	Şıxarx qəs. mərkəzi su anbarı	çıxış	0	0.58	0.33	1028	0	0
55	Tərtər	DAİM (Dövlət Aqrar İnkişaf mərkəzi)	*	0	0.81	0.11	1012	0	0
56	Cəlilabad	Viləş su mənbəyindən qidalanan,1 saylı su anbarları, Cəlilabad Ş.	çıxış	0	1,82	0,02	676	0	0
57	Cəlilabad	Viləş su mənbəyindən qidalanan,2 saylı su anbarları, Cəlilabad Ş	çıxış	0	1,93	0,02	675	0	0
58	Cəlilabad	Cəlilabad şəhər Fərid Əhmədov küçəsi,vətəndaş Mirxasov Mirqiyasa məxsus sayğacdan	*	0	1,64	0,02	678	0	0
59	Füzuli	Orta Alxanlı kənd su qülləsindən	çıxış	1	0.39	-	1401	0	0
60	Füzuli	Yuxarı Alxanlı kəndi su qülləsi N1	çıxış	1	0.35	-	1012	0	0

61	Füzuli	Yuxarı Alxanlı kəndi,su qülləsi N2	çıxış	1	0.34	-	600	0	0
62	Füzuli	Şükürbəyli kəndi.Zobcuq qəsəbələrini qidalandıran. 1-2 Q/n st mərkəzi anabar	çıxış	1	0.76	-	711	0	0
63	Füzuli	Horadiz şəhəri,5 ədəd subartezian quyulardan qidalanan su anbarı	çıxış	1	7.63	-	1397	0	0
64	Cocuq Mərcanlı	1 saylı Mərkəzi anbarından qidalanan, 2 saylı su anbarı	çıxış	1	0.6	-	1588	0	0
65	Cocuq Mərcanlı	3 ədəd subarteziandan qidalanan 1 saylı Mərkəzi anbar	çıxış	1	0.73	-	1140	0	0
66	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	0.39	0.15	1044	0	0
67	Zərdab	Zərdab SMSİİ	çıxış	0	0.8	0.14	1022	0	0
68	Zərdab	Şəhid Vəliyev İbrahim adına, bulaq	çıxış	0	1.5	0.13	1018	0	0
69	Zərdab	Hacıyev Müşfiq adına Şəhid bulağı	çıxış	0	2.1	0.14	1020	0	0
70	Zərdab	Mərkəzi xəstəxana, sayğac	çıxış	0	2.6	0.11	1016	0	0
71	İsmayıllı	1saylı su anbarı Talıstan k	çıxış	0	0.44	0.20	358	0	0
72	İsmayıllı	2 saylı su anbarı İsmayıllı ş. Natəvan küç	çıxış	0	0.38	0.18	353	0	0
73	İsmayıllı	5 saylı su anbarı, Yuxarıbaş kəndi.	çıxış	0	0.28	0.13	470	0	0
74	İsmayıllı	İsmayıllı ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə Dəmirov Vüsal adına bulaq, M.Orucov küç	su kranı	0	0.22	0.09	515	0	0
75	İsmayıllı	İsmayıllı ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə Şıxıyev Vüqar adına bulaq, M.Sabir küç	su kranı	0	0.81	0.11	513	0	0

76	Salyan	Salyan şəhər Mərkəzi su anbarı	çıxış	0	1.45	0.09	854	0	0
77	Salyan	Sarvan kəndi modul qurğu	çıxış	0	2.98	0.2	775	0	0
78	Qusar	1 saylı (Mərkəzi), +773 su anbarı.	çıxış	0	0.65	0.48	535	0	0
79	Qusar	2 saylı su anbarından qidalanan 3 saylı su anbarı, +700 su anbarı.	çıxış	0	0.72	0.41	535	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri **Ceyhun Kazımov**