

**Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin
Xidməti əraziləri üzrə içməli
suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri**

13-19.04.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	giriş-çıxış	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Ağstafa	Vurğun qəsəbəsi, Nasos kollekt	çıxış	2	1.70	0.30	1286	0	0
2	Xankəndi	(Xankəndi şəhəri) 1 saylı subartezian quyusu	çıxış	0	0.28	-	494	0	0
3	Xankəndi	Kərkicahan qəs. 2№-li su anbarı	çıxış	0	0.33	-	480	0	0
4	Xankəndi	(Xankəndi şəhəri) 3 saylı subartezian quyusu	çıxış	0	2,27	-	909	0	0
5	Xankəndi	(Xankəndi şəhəri) 4 saylı subartezian quyusu	çıxış	0	0,32	-	576	0	0
6	Xankəndi	Xankəndi 3№-li su anbarı	çıxış	0	0.70	-	559	0	0
7	Xankəndi	(Xankəndi şəhəri) 7 saylı subartezian quyusu	çıxış	0	0.32	-	822	0	0
8	Xankəndi	(Xankəndi şəhəri) 13 saylı subartezian quyusu	çıxış	0	0.95	-	1006	0	0
9	Xankəndi	Xankəndi 7№-li su anbarı	çıxış	0	2.01	0.43	330	0	0
10	Xankəndi	2№-li təmizləyici qurğu ərazisindəki Xankəndi su anbarı	çıxış	0	2.98	0.48	321	0	0

11	Xankəndi	Xankəndi 8№-li su anbarı	çixış	0	2.69	0.39	325	0	0
12	Xankəndi	Xankəndi şəhər Elektrik Şəbəkəsi (Azərişiq ASC)	*	0	2.70	0.11	329	0	0
13	Samux	Mərkəzi anbar	çixış	0	1.84	0.13	326	0	0
14	Samux	M.Ə.Rəsulzadə küçəsi fərdi ev	çixış	0	1.82	<0,05	326	0	0
15	Kəlbəcər	Göygöl -Gəncə xəttindən qidalanan,Kəpəz 1500 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsinin 1 nasos stansiyası ərazisində su anbarları	çixış	0	0.27	0.72	350	0	0
16	Kəlbəcər	1saylı nasos stansiyasının su anbarlarından qidalanan, Kəpəz 1500 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsinin 2 nasos stansiyası ərazisində su anbarları	çixış	0	0.18	0.30	348	0	0
17	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğular "Masallı" su anbarı	çixış	0	1,98	0,69	604	0	0
18	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarları Saatlı şəhəri F.Axundov küç.	çixış	1	1.17	0.35	854	0	0
19	Saatlı	Qaranuru kənd modul qurğu	çixış	2	2.57	0.5	1783	0	0
20	Saatlı	Genişkənd kənd modul qurğu	çixış	2	2.37	0.45	1838	0	0
21	Saatlı	Qarayev kənd modul qurğu	su kranı	0	1.26	0.3	68	0	0
22	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çixış	0	1.35	0.06	1013	0	0
23	Zərdab	Şəhid Vəliyev İbrahim adına, bulaq	çixış	0	1.20	0.27	1027	0	0

24	Zərdab	Şəhid Cəfərov Rəfael adına, bulaq	çıxış	0	0.80	0.30	1021	0	0
25	Zərdab	Hacıyev Müşfiq adına Şəhid bulağı	çıxış	0	0.70	0.27	1032	0	0
26	Zərdab	Şəhər Məscidi, sayğac	çıxış	0	2.80	0.26	1020	0	0
27	Şabran	"R1" su anbarı.	çıxış	0	0.38	>1,30	626	0	0
28	Şabran	1 sayılı suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan "R2" su anbarı.	çıxış	0	0.41	0.35	623	0	0
29	Xaçmaz	1 sayılı su anbarından qidalanan 2 sayılı su anbarı,+65 su anbarı.	çıxış	0	0.48	0.46	701	0	0
30	Ağstafa	Vurğun qəsəbəsi, Nasos kollekt	çıxış	2	1.00	0.33	1350	0	0
31	Bərdə	Təhlə kəndi (qapalı qumsüzgəclli təmizləyici qurğudan qidalanan 195 ailəli məcburi köçkün massivi) su anbarı	çıxış	0	1.43	0.35	516	0	0
32	Bərdə	Hacallı kəndi su çəni (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	1.67	-	538	0	0
33	Bərdə	Hacılar kəndi su çəni (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	1.04	-	452	0	0
34	Bərdə	Arabaçılar kəndi su çəni (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	3.06	-	685	0	0
35	Bərdə	Qarabağ qəs. yerləşən subartezian quyusu (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	0.76	-	898	0	0
36	Bərdə	Qarabağstroy ərazisində subartezian quyusu (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	0.52	-	788	0	0

37	Bərdə	H.Əliyev pr. 105 sayılı peşə liseyi (ən yaxın nöqtədən)	ÇIXIŞ	0	0.23	-	1063	0	0
38	Bərdə	Çəmənli kəndi su çəni (ən yaxın nöqtə)	ÇIXIŞ	0	0.33	-	356	0	0
39	Bərdə	Yenidaşkənd kəndi subartezian quyusu	ÇIXIŞ	0	0.26	-	486	0	0
40	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğular "Masallı" su anbarı	ÇIXIŞ	0	2,66	0,61	534	0	0
41	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,Sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Lənkəran anbarları,Xanbulan kəndi	ÇIXIŞ	0	2,91	0,33	188	0	0
42	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Astara su anbarları ,Xanbulan kəndi	ÇIXIŞ	0	2,69	0,61	188	0	0
43	Lənkəran	Lənkəran şəhər. Şıxakəran kəndi, Lənkəran magistral su xəttindən qidalanan Bulaq	ÇIXIŞ	0	1,4	0,02	196	0	0
44	Lənkəran	Lənkəran şəhər.Şürük kəndi, Lənkəran magistral su xəttindən qidalanan Bulaq	ÇIXIŞ	0	1,39	0,02	191	0	0
45	Ağcabədi	Muğanlı kəndi,Mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	1	0.91	0.3	461	0	0
46	Ağcabədi	556 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsi,su anbarı	ÇIXIŞ	1	0.62	-	1032	0	0
47	Laçın	Taxtakörpü ərazisi,Qayğı qəsəbəsi anbar	ÇIXIŞ	1	0.74	-	465	0	0
48	Laçın	Taxtakörpü ərazisi 21 ailəli köçkün qəsəbəsi ərazisində yerləşən ictimai nöqtədən	ÇIXIŞ	1	0.56	-	464	0	0
49	Laçın	552 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsi Muğanlı kənd 2x5000 mərkəzi anbardan qidalanan,su anbarı	ÇIXIŞ	1	1.47	-	463	0	0

50	Laçın	Finqə obası bulaqdan	su kranı	1	0.96	-	1344	0	0
51	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi	çıxış	0	1.80	0.29	1022	0	0
52	Quba	Qəçrəş yolu, Sutəmizləyici qurğular, +657 su anbarı.	çıxış	0	2.90	0.30	552	0	0
53	Quba	"Sədərək" ərazisi, +565 su anbarı.	çıxış	0	2.54	0.22	565	0	0
54	Ağstafa	Vurğun qəsəbəsi, Nasos kollekt	çıxış	0	1	0.43	636	0	0
55	Tərtər	Poladlı kəndi su çəni	çıxış	0	0.46	-	1018	0	0
56	Tərtər	Evoğlu kəndi su çəni	çıxış	0	0.68	-	968	0	0
57	Tərtər	Şıxarx qəs. mərkəzi su anbarı	çıxış	0	0.73	0.02	841	0	0
58	Cəlilabad	Viləş su mənbəyindən qidalanan, 2 saylı su anbarları, Cəlilabad Ş	çıxış	0	2	0,04	563	0	0
59	Masallı	Masallı şəhər daxili şəbəkəsindən qidalanan Şərəfə kəndi, İmaməddin Nəsimi küçəsində yerləşən bulaqdan	*	0	1,59	0,02	565	0	0
60	Masallı	Masallı şəhəri daxili su xəttindən qidalanan su şəbəkəsində təyin edilmiş nümunə nöqtəsi. Masallı rayon Digah kəndi (Qurtuluş küçəsi). Vətəndaş Əhədov Eminə məxsus fərdi mənzildən	*	0	2,03	0,61	557	0	0
61	Füzuli	Kərimbəyli su anbarından qidalanan ictimai nöqtədən	çıxış	1	0.56	-	868	0	0

62	Füzuli	Horadiz şəhəri,5 ədəd subartezian quyulardan qidalanan su anbarı	çıxış	1	0.99	-	1296	0	0
63	Füzuli	Qazaxlar kəndi, su qülləsi	çıxış	1	0.41	-	1531	0	0
64	Füzuli	Mirzənağılı kənd,su qülləsi	çıxış	0	1.24	-	1379	0	0
65	Cocuq-mərcanlı	1 saylı Mərkəzi anbarından qidalanan, 2 saylı su anbarı	çıxış	1	2.04	-	1574	0	0
66	Cocuq-mərcanlı	3 ədəd subartezindən qidalanan 1 saylı Mərkəzi anbar	çıxış	1	2.91	-	1135	0	0
67	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi		0	1.20	0.25	1030	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri

Ceyhun Kazımov