

**Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin
Xidməti əraziləri üzrə içməli
suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri**

17-21.08.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	giriş-çıxış	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Füzuli	Kərimbəyli su anbarından qidalanan ictimai nöqtədən	çıxış	1	0.63	0.11	857	0	0
2	Cocuq Mərcanlı	1 saylı Mərkəzi anbarından qidalanan, 2 saylı su anbarı	çıxış	0	2.37	0.11	1578	0	0
3	Cocuq Mərcanlı	Cocuq-mərcanlı qəsəbəsi	çıxış	1	6.83	0.15	1582	0	0
4	Cocuq Mərcanlı	3 ədəd subarteziandan qidalanan 1 saylı Mərkəzi anbar	çıxış	1	1.31	0.28	1149	0	0
5	Cocuq Mərcanlı	Cocuq-mərcanlı qəsəbəsi	çıxış	1	0.92	0.13	1371	0	0
6	Yevlax	Aran-1 modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	2,10	0,06	539	0	0
7	Yevlax	İsmayılabad kəndi modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	1,87	0,43	714	0	0
8	Yevlax	Yeni Çobankərə kəndi modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	2,19	0,04	699	0	0
9	Yevlax	Aşağı Qarxun kəndi modul tipli qurğu su çəni	çıxış	0	1,83	0,48	800	0	0
10	Yevlax	Quşçu kəndi modul qurğusu su çəni	çıxış	0	1,38	0,06	798	0	0

11	Yevlax	(Xaldan-2) modul qurğusu su çəni	çıxış	0	2,05	1,11	544	0	0
12	Yardımlı	Avur-Nisəqala su mənbəsindən qidalanan 1 saylı ,2x250m3 su anbarı(Əsədabad küçəsi)	çıxış	0	0,48	0,22	809	0	0
13	Salyan	Cəngən kəndi modul qurğu	çıxış	0	2.96	0.09	736	0	0
14	Salyan	Beştali kəndi modul qurğu	çıxış	0	2.07	0.15	737	0	0
15	Salyan	Salyan şəhər Mərkəzi su anbarı	çıxış	0	1.78	0.11	676	0	0
16	Qusar	1 saylı (Mərkəzi), +773 su anbarı.	çıxış	0	2.75	0.39	553	0	0
17	Qusar	3 saylı su anbarından qidalanan 4 saylı su anbarı.	çıxış	0	2.65	0.24	545	0	0
18	İmişli	1 saylı Mərkəzi anbardan A.Şadlinski küç.10	çıxış	1	0.84	0.13	1331	0	0
19	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarları Saatlı şəhəri F.Axundov küç.	çıxış	0	1.54	0.22	684	0	0
20	Saatlı	Şəhid Nəhid Nəsirli adına ictimai bulaq	su kranı	1	1.68	0.06	684	0	0
21	Saatlı	Şəhid İbrahimov Elmir adına bulağı	su kranı	0	1.29	0.06	684	0	0
22	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarlarından qidalanan 2 saylı su anbarı,H.Əliyev prospekti .	çıxış	0	1.11	0.1	690	0	0
23	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	0.89	0.44	1047	0	0
24	Bərdə	Güloğlular kəndi təmizləyici qurğudan qidalanan su çəni	çıxış	0	2,68	0,46	610	0	0
25	Bərdə	Zümürxan kəndi su anbarı	çıxış	0	2,05	-	456	0	0

26	Tərtər	Səhləabad kəndi ictimai bulaq	ÇIXIŞ	0	2,59	0,11	829	0	0
27	Hacıqabul	Meyniman kəndi modul qurğu	ÇIXIŞ	0	0.78	0.11	671	0	0
28	Şabran	"R1" su anbarı.	ÇIXIŞ	0	0.50	0.33	640	0	0
29	Şabran	1 saylı suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan "R2" su anbarı.	ÇIXIŞ	0	0.75	0.30	615	0	0
30	Xaçmaz	1 saylı su anbarından qidalanan 2 saylı su anbarı,+65 su anbarı.	ÇIXIŞ	0	1.03	0.43	664	0	0
31	Ağstafa	Ağstafa şəhəri H.Arif küç. 40-48, su anbar	ÇIXIŞ	0	0.49	0.24	1066	0	0
32	Cəbrayıl	1-11 saylı məcburi köçkün qəsəbələrinin anbarlarını qidalandıran 14ədəd subartezian quyulardan N:05	ÇIXIŞ	1	1.02	-	1698	0	0
33	Cəbrayıl	1-11 saylı məcburi köçkün qəsəbələrinin anbarlarını qidalandıran 14ədəd subartezian quyulardan N:01	ÇIXIŞ	0	0.85	-	2007	0	0
34	Cəbrayıl	1 saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1 saylı Mərkəzi anbar	ÇIXIŞ	0	0.79	-	1834	0	0
35	Cəbrayıl	1saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 2 saylı anbar	ÇIXIŞ	1	0.96	-	1833	0	0
36	Cəbrayıl	2saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 3 saylı anbar	ÇIXIŞ	0	0.97	-	1832	0	0
37	Cəbrayıl	3saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 4 saylı anbar	ÇIXIŞ	0	0.73	-	1832	0	0

38	Cəbrayıl	4saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 5 saylı anbar	ÇIXIŞ	0	1.57	-	1830	0	0
39	Cəbrayıl	5saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 6 saylı anbar	ÇIXIŞ	0	1.57	-	1836	0	0
40	Cəbrayıl	6saylı qəsəbə ərazisində yerləşən,1saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 7 saylı anbar	ÇIXIŞ	0	1.10	-	1835	0	0
41	Cəbrayıl	9saylı qəsəbə ərazisində yerləşən 7,8,9,10,11 saylı qəsəbələrə qidalandıran,8 saylı anbar	ÇIXIŞ	0	0.88	-	1841	0	0
42	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	1	0.89	0.49	1057	0	0
43	Goranboy	Tapqaraqoyunlu kəndi su anbarı	ÇIXIŞ	0	2,09	0,48	158	0	0
44	Naftalan	Naftalan mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	0	2,51	0,43	151	0	0
45	Naftalan	Mərkəzi anbardan qidalanan su anbarı	ÇIXIŞ	0	2,50	0,26	154	0	0
46	Goranboy	Səfikürd kəndi mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	0	2,31	0,41	134	0	0
47	Goranboy	Şahməmmədli kəndi ictimai bulaq	ÇIXIŞ	0	2,44	0,11	133	0	0
48	Goranboy	12-ci məhəllə su anbarı	ÇIXIŞ	0	2,18	0,22	132	0	0
49	Quba	Qəçrəş yolu, Sutəmizləyici qurğular, +657 su anbarı.	ÇIXIŞ	0	0.73	0.41	496	0	0
50	Quba	"Sədərək" ərazisi, +565 su anbarı.	ÇIXIŞ	0	1.63	0.30	501	0	0

51	Şəki	1 saylı su anbarı Şəki ş. M.Rəsulzadə küç (Təzyiqqırıcıdan)	ÇIXIŞ	1	0.18	0.26	440	0	0
52	Şəki	Şəki ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə S.Mumtaz küç. Elnur İsmayilov adına şəhid bulağı	ÇIXIŞ	1	0.22	0.13	442	0	0
53	Ağcabədi	Köyük kəndi.1x25 çəndən qidalanan ictimai nöqtə	ÇIXIŞ	1	1.30	-	530	0	0
54	Ağcabədi	Arazbar kəndi1x16 çəndən qidalanan ictimai nöqtə	su kranı	1	0.54	-	671	0	0
55	Ağcabədi	Mirzəhaqverdili kəndi,çən N1	ÇIXIŞ	1	0.78	-	522	0	0
56	Ağcabədi	Mirzəhaqverdili kəndi,çən N2	ÇIXIŞ	0	1.14	-	903	0	0
57	Ağcabədi	Qiyaməddinli kəndi	ÇIXIŞ	0	0.98	-	586	0	0
58	Ağcabədi	Hindarx qəsəbəsi	ÇIXIŞ	0	0.93	-	388	0	0
59	Ağcabədi	Hindarx qəsəbəsi	ÇIXIŞ	1	2.61	-	724	0	0
60	Ağcabədi	Muğanlı kəndi,Mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	0	1.06	0.25	463	0	0
61	Ağcabədi	556 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsi	giriş	1	0.82	-	955	0	0
62	Ağcabədi	556 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsi,su anbarı	ÇIXIŞ	0	0.78	0.1	1006	0	0
63	Beyləqan	Əlinəzərli kəndi,5 ədəd subartezian və 1 ədəd artezian quyuların sutoplayıcı kəmərasından	ÇIXIŞ	0	0.61	-	1036	0	0
64	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	1	0.70	0.44	1047	0	0
65	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı	ÇIXIŞ	0	2,12	0,46	153	0	0

66	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı (ən yaxın nöqtədən)	ÇIXIŞ	0	2,32	0,28	160	0	0
67	Goranboy	Səfikürd kəndi mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	0	2,26	0,41	134	0	0
68	Goranboy	12-ci məhəllə su anbarı	ÇIXIŞ	0	2,46	0,20	139	0	0
69	Siyəzən	Suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan " R1" su anbarı.	ÇIXIŞ	0	0,49	0,43	608	0	0
70	Oğuz	Oğuz ş. şəbəkəsi stasionar nöqtə Cavanşir küç.ictimai bulaq (bazarın önü)	su kranı	0	0.36	0.2	342	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri

Ceyhun Kazımov