

**Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin
Xidməti əraziləri üzrə içməli
suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama 15 günlük qatılıq həddləri**

20-26.06.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	giriş-çixış	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Cəbrayıl	1 saylı qəsəbə ərazisində yerləşən, 1 saylı Mərkəzi anbar	çixış	1	0.92	-	1845	0	0
2	Cəbrayıl	1 saylı qəsəbə ərazisində yerləşən, 1 saylı Mərkəzi anbardan qidalanan 2 saylı anbar	çixış	1	0.91	-	1847	0	0
3	Beyləqan	Əlinəzərli kəndi, 5 ədəd subartezian və 1 ədəd artezian quyuların sutoplayıcı kamerasından	çixış	1	0.5	-	1032	0	0
4	Ucar	Şəhid İlyas İsmayılov adına bulaq	su kranı	0	1.9	0.22	1019	0	0
5	Ucar	Şəhid Elnur Hacıyev adına bulaq,	su kranı	0	2.8	0.24	1015	0	0
6	Ucar	Şəhid Məmmədov Coşqun adına bulaq	su kranı	0	3	0.22	1018	0	0
7	Ucar	Şəhid Məmmədov Rəcəb adına bulaq	su kranı	0	2.6	0.25	1018	0	0
8	Quba	Qəçrəş yolu, Sutəmizləyici qurğular, +657 su anbarı.	çixış	0	2.68	0.24	394	0	0
9	Quba	"Sədərək" ərazisi, +565 su anbarı.	çixış	0	1.9	0.15	406	0	0

10	Qazax	Xanlıqlar kənd su anbarı	çIXIŞ	0	0.6	0	785	0	0
11	Naftalan	Naftalan mərkəzi su anbarı	çIXIŞ	0	2,12	0.35	109	0	0
12	Naftalan	Mərkəzi Xəstəxana	*	0	2,18	0.09	114	0	0
13	Goranboy	Səfikürd kəndi mərkəzi su anbarı	çIXIŞ	0	1,97	0.3	112	0	0
14	Cəbrayıl	Şükürbəyli kənd sutoplayıcı anbar 2x100	çIXIŞ	0	0.85	0.15	1704	0	0
15	Cəbrayıl	Cəbrayıl şəhər subartezian	çIXIŞ	0	0.55	-	1704	0	0
16	Cəbrayıl	Cəbrayıl şəhər Yaşayış binalarının həyəti	su kranı	1	0.98	0.22	522	0	0
17	Cəbrayıl	Cəbrayıl şəhər N:1 Mərkəzi su anbarı	çIXIŞ	1	0.74	0.43	518	0	0
18	Cəbrayıl	Horovlu Kənd Nümunə nöqtəsi N:08	su kranı	0	1.21	0.2	825	0	0
19	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çIXIŞ	1	0.78	0.43	1099	0	0
20	Kürdəmir	Əliyev Ziyadxan adına şəhid bulağı	çIXIŞ	0	1.7	0.11	1018	0	0
21	Kürdəmir	Mikayılov Nahid adına şəhid bulağı	çIXIŞ	0	2.1	0.15	1022	0	0
22	Kürdəmir	Hamlet Həsənov adına şəhid bulağı	çIXIŞ	0	1.3	0.22	1016	0	0
23	Kürdəmir	Əliyev Adəm adına şəhid bulağı	su kranı	0	2.6	0.2	1019	0	0
24	Biləsuvar	Mərkəzi su anbarı, Zəhmətabad kəndi	çIXIŞ	0	0.73	0.26	858	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri

Ceyhun Kazımov