

**Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin
Xidməti əraziləri üzrə içməli
suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri**

20-26.07.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	giriş-çixış	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Yevlax	Nizami pr. (qumsüzgəclli sutəmizləyici qurğunun çıxışından qidalanan) mərkəzi su anbarı	çixış	0	2.42	0.41	588	0	0
2	Yevlax	Yevlax ray., Bələdiyyəsi	*	0	2.11	0.09	548	0	0
3	Yevlax	Azərbaycan Beynəlxalq Bank Yevlax ray. filialı	*	0	2,01	0.09	542	0	0
4	Ağdaş	Dəhnəxəlil k., Mərkəzi su anbarları	*	0	2	0.25	660	0	0
5	Qusar	3 saylı su anbarından qidalanan 4 saylı su anbarı.	çixış	0	2.42	0.28	530	0	0
6	Qax	Qaşqaçay kəndi, ictimai bulaq	Su kranı	0	0.2	-	400	0	0
7	Laçın	Ərdəşəvi obası bulaqdan	su kranı	0	0.69	—	499	0	0
8	Laçın	Finqə obası bulaqdan	su kranı	0	0.79	—	481	0	0
9	Laçın	Nürəddin obası bulaqdan	su kranı	0	0.69	—	476	0	0
10	Laçın	Arduşlu obası bulaqdan	su kranı	0	0.72	—	476	0	0

11	Laçın	552 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsi Muğanlı kənd 2x5000 mərkəzi anbardan qidalanan,su anbarı	çıxış	0	0.58	—	476	0	0
12	Ağcabədi	Muğanlı kəndi,Mərkəzi su anbarı	çıxış	1	0.83	0.30	474	0	0
13	Ağcabədi	556 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsi,su anbarı	çıxış	0	0.67	0.08	609	0	0
14	Ağcabədi	8 N:li uşaq baxçası	su kranı	0	0.50	—	615	0	0
15	Ağcabədi	Şəhid Mirağa Əliyev adına ictimai bulaq	su kranı	0	2.55	0.18	614	0	0
16	Ağcabədi	Şəhidlər bulağı	su kranı	0	1.02	0.11	612	0	0
17	Naftalan	Naftalan mərkəzi su anbarı	çıxış	0	1,33	0,43	134	0	0
18	Naftalan	Mərkəzi anbardan qidalanan su anbarı	çıxış	0	1,29	0,26	136	0	0
19	Goranboy	Səfikürd kəndi mərkəzi su anbarı	çıxış	0	1,86	0,41	122	0	0
20	Goranboy	12-ci məhəllə su anbarı	çıxış	0	1,51	0,22	125	0	0
21	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,Sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Lənkəran anbarları,Xanbulan kəndi	çıxış	0	1,38	0,39	250	0	0
22	Lənkəran	Xanbulan su mənbəyi ,sutəmizləyici qurğularından qidalanan ,Astara su anbarları ,Xanbulan kəndi	çıxış	0	1,04	0,28	246	0	0
23	Lənkəran	Lənkəran şəhər.Şürük kəndi, Lənkəran magistral su xəttindən qidalanan Bulaq	su kranı	0	0,8	0,02	249	0	0
24	Şabran	1 saylı suqəbuledici nasos stansiyasından qidalanan "R2" su anbarı.	çıxış	0	0.67	0.33	612	0	0

25	Qax	Baydarlı Modul tipli qurğu	ÇIXIŞ	1	0.26	0.20	419	0	0
26	Ucar	Şəhid Ələkbərov Allahverdi adına bulaq,	su kranı	0	2.30	0.07	509	0	0
27	Ucar	Şəhid Kənan Məmmədov adına bulaq	su kranı	0	2.90	0.06	1022	0	0
28	Ucar	Şəhid Məmmədov Coşğun adına bulaq	su kranı	0	1.5	0.05	1023	0	0
29	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi	ÇIXIŞ	0	1.70	0.15	1022	0	0
30	Ağstafa	Ağstafa şəhəri H.Arif küç. 40-48, su anbar	ÇIXIŞ	2	0.39	0.11	1081	0	0
31	Bərdə	Güloğlular kəndi təmizləyici qurğudan qidalanan su çəni	ÇIXIŞ	0	1,01	0,68	140	0	0
32	Göyçay	Potu k., Nasos stansiyası,	ÇIXIŞ	0	2.7	0.32	506	0	0
33	Göyçay	Həsənov Maarif adına şəhid bulağı	ÇIXIŞ	0	1.9	0.01	512	0	0
34	Göyçay	Bayramov Həsən adına şəhid bulağı	ÇIXIŞ	0	1.5	0.01	504	0	0
35	Quba	"Sədərək" ərazisi, +565 su anbarı.	ÇIXIŞ	0	0.8	0.33	441	0	0
36	Ağstafa	Ağstafa şəhəri H.Arif küç. 40-48, su anbar	ÇIXIŞ	0	0.64	0.15	862	0	0
37	Qazax	Xanlıqlar kənd su anbarı	ÇIXIŞ	0	0.32	0.11	776	0	0
38	Tərtər	Şıxarx qəs. mərkəzi su anbarı	ÇIXIŞ	0	0,66	0,48	690	0	0
39	Tərtər	Buruc kəndi ictimai bulaq	su kranı	0	0,91	0,06	683	0	0
40	Tərtər	DAİM (Dövlət Aqrar İnkişaf mərkəzi)	*	0	0,64	0,11	696	0	0

41	Tərtər	Tərtər ray.,Gənclər Mərkəzi	*	0	0,96	0,11	701	0	0
42	Tərtər	Hacıqərvənd kəndi ictimai bulaq	Su kranı	0	0,71	0,09	692	0	0
43	Zərdab	Şəhid Vəliyev İbrahim adına, bulaq	Su kranı	0	2.2	0.15	1022	0	0
44	Zərdab	Mərkəzi xəstəxana, sayğac	ÇIXIŞ	0	2.4	0.2	1016	0	0
45	Zərdab	Şəhid Cəfərov Rəfael adına, bulaq	Su kranı	0	2	0.16	1024	0	0
46	Masallı	Viləş su mənbəyindən qidalanan,2 saylı su anbarları, Cəlilabad Ş	ÇIXIŞ	0	3.29	0.02	1072	0	0
47	Xızı	R1 su anbarından qidalanan "R2" su anbarı.	ÇIXIŞ	0	0.37	0.41	538	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri

Ceyhun Kazımov