

**Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin
Xidməti əraziləri üzrə içməli
suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri**

27-31.06.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	giriş-çixış	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Sabirabad	Sabirabad mərkəzi su anbarı	çixış	0	1.48	0.22	947	0	0
2	İmişli	1 saylı Mərkəzi anbardan A.Şadlinski küç.10	çixış	1	0.48	0.6	1508	0	0
3	İmişli	2 saylı Mərkəzi su anbarından S.Qaziyeva küç. 1	çixış	1	0.57	0.18	1505	0	0
4	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarları Saatlı şəhəri F.Axundov küç.	çixış	1	0.86	0.22	975	0	0
5	Saatlı	1 saylı Mərkəzi su anbarlarından qidalanan 2 saylı su anbarı,H.Əliyev prospekti .	giriş	1	0.81	0.09	975	0	0
6	Saatlı	Nərimankənd məcburi köçkün qəsəbəsi ictimai nöqtə	su kranı	1	0.76	0.06	976	0	0
7	Göyçay	Türkmən k., Modul qurğusu	su kranı	0	76	0.89	915	0	0
8	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi	çixış	0	0.6	0.12	1021	0	0
9	Masallı	Yeyənkənd kəndi Sutəmizləyici qurğular "Masallı" su anbarı	çixış	0	1,97	1,19	840	0	0

10	Yardımlı	Avur-Nisəqala su mənbəsindən qidalanan 1 saylı ,2x250m3 su anbarı(Əsədabad küçəsi)	çıxış	0	0,72	0,76	782	0	0
11	Ağstafa	Ağstafa şəhəri H.Arif küç. 40-48, su anbar	çıxış	0	0.4	0.15	1144	0	0
12	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı	çıxış	0	3.04	0.35	126	0	0
13	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	2.94	0.2	129	0	0
14	Goranboy	Səfikürd kəndi mərkəzi su anbarı	çıxış	0	3.1	0.41	123	0	0
15	Goranboy	12-ci məhəllə su anbarı	çıxış	0	2.98	0.2	121	0	0
16	Ucar	Şəhid Məmmədov Coşqun adına bulaq	çıxış	0	1.8	0.09	1018	0	0
17	Ucar	Şəhid İlyas İsmayılov adına bulaq	çıxış	0	2.4	0.11	1020	0	0
18	Ucar	Mərkəzi su anbarı, Rəstəcə kəndi	çıxış	0	2.3	0.15	1024	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri

Ceyhun Kazımov