

**Mərkəzi Laboratoriyanın regional Laboratoriyaları tərəfindən Regional Su Meliorasiya Xidməti PHŞ-nin
Xidməti əraziləri üzrə içməli
suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri**

27-31.07.2026

S/s	Rayon və ya şəhər adı	Nümunənin götürüldüyü		İy	Bulanıqlıq	sərbəst xlor	Elektrik keçiriciliyi	Ümumi koliform	E-Koli
		Ünvan	giriş-çixış	< 2	<3 NTU	0.3-0.5 mq/l	<2500 µs/sm	0 kyv/100 ml	0 kyv/100 ml
1	Tərtər	Şıxarx qəs. mərkəzi su anbarı	çixış	0	1,16	0,22	802	0	0
2	Tərtər	Səhləabad kəndi ictimai bulaq	Su kranı	0	0,78	0,06	783	0	0
3	Tərtər	Əskipara kəndi ictimai bulaq	Su kranı	0	0,78	0,04	785	0	0
4	Tərtər	Tərtər rayonu Statistika İdarəsi	*	0	0,91	0,06	801	0	0
5	Ağcabədi	Muğanlı kəndi	çixış	0	0.43	0.3	466	0	0
6	Ağcabədi	Şəhid Mirağa Əliyev adına ictimai bulaq	Su kranı	0	0.47	0.15	467	0	0
7	Ağcabədi	Şəhidlər bulağı	Su kranı	0	0.29	0.09	466	0	0
8	Ağcabədi	Mərkəzi xəstəxanadan	Su kranı	0	0.65	0.04	460	0	0
9	Ağcabədi	556 ailəli məcburi köçkün qəsəbəsi, su anbarı	çixış	0	0.63	0.1	1039	0	0
10	Ağcabədi	8 N:li uşaq baxçası	Su kranı	0	0.89	—	470	0	0
11	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan, Mərkəzi su anbarı	çixış	0	0.98	0.06	1059	0	0

12	Şəki	5 sayılı su anbarı, Şəki ş., Ə.Haqqverdiyev küç., (Qurucana)	çıxış	1	0.08	0.3	377	0	0
13	Şəki	3 sayılı su anbarı, Şəki ş	çıxış	1	0.42	0.18	411	0	0
14	Şəki	Yeni Çələbixan qəsəbəsi su anbarı	çıxış	1	0.07	0.15	375	0	0
15	Masallı	Masallı şəhər daxili su şəbəkəsində təyin edilmiş nümunə nöqtəsi.Masallı rayon Kosakül kəndi Əvəz Cəbiyev küçəsi .Vətəndaş Nüşabə Əbülhəsənovaya məxsus fərdi mənzil	*	0	1.29	0.02	1141	0	0
16	Quba	Qəçrəş yolu, Sütəmizləyici qurğular, +657 su anbarı.	çıxış	0	0.71	0.39	467	0	0
17	Quba	"Sədərək" ərazisi, +565 su anbarı.	çıxış	0	0.73	0.24	471	0	0
18	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı	çıxış	0	1,93	0,39	126	0	0
19	Goranboy	(Veyisli kəndi Yeni qəs.) su anbarı (ən yaxın nöqtədən)	çıxış	0	1,98	0,22	121	0	0
20	Goranboy	Səfikürd kəndi mərkəzi su anbarı	çıxış	0	1,76	0,43	129	0	0
21	Goranboy	12-ci məhəllə su anbarı	çıxış	0	1,79	0,24	124	0	0
22	Goranboy	Goranboy ray., Ş.Quliyev adına 1 sayılı Körpələr Evi	*	0	1,88	0,11	128	0	0
23	Beyləqan	2x500 sutoplayıcı kameradan qidalanan,Mərkəzi su anbarı	çıxış	0	0.71	0.33	1045	0	0
24	Zərdab	4 sayılı uşaq bağçası, sayğac	çıxış	0	1.9	0.17	1016	0	0
25	Oğuz	4 sayılı su anbarları, Oğuz ş. Q.Ağakışiyev küç	çıxış	1	0.17	0.2	336	0	0

Suyun təhlükəsizliyi sektorunun müdiri

Ceyhun Kazımov